



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений № 443**

г. Кемерово

«27» октября 2023 г.

Должностное лицо, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Трапезион Инна Владимировна, по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 203 "Детский сад комбинированного вида" (МАДОУ № 203 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА")

ИНН 4209031985

ОГРН 1024200720246

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 650065, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 12А

Фактическое место нахождения: 650065, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 12А

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении профилактического визита в отношении МАДОУ № 203 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" выявлены нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 года № 29н и/или о результатах исследований; приложения к «Порядку...» Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,



## ПРЕДПИСЫВАЕТ

**устранить** выявленные нарушения **в срок до «25» ноября 2024 г.**

1. Обеспечить контроль за требуемым количеством детей в группах компенсирующей направленности в возрасте старше 3-х лет: детей, имеющих тяжелые нарушения речи – не более 10, в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.
2. Устранить дефекты и повреждения асфальтового покрытия на территории учреждения, в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить самостоятельным заходом трансформируемые трехуровневые кровати, в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить свободный проход детей между кроватями с соблюдением нормативов по расстановке кроватей (требуемая ширина прохода между кроватями – 50 см, между изголовьями двух кроватей – 30 см) в спальнях групп «Репка» и «Теремок» в соответствии с требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.
5. Устранить дефекты и повреждения покрытия мебели (шкафа в буфетной и дивана в групповой группы «Ладушки»; шкафа для игрушек в групповой группы «Репка»; шкафа в буфетной группы «Аленушка»; стола в приемной, кроватей в спальне, шкафов в буфетной группы «Теремок»; кроватей в спальне группы «Красная шапочка»; шкафов в буфетной, шкафа в групповой, кроватей в спальне группы «Золотая рыбка»; кроватей в спальне группы «Гномик»; шкафов в буфетной группы «Умка»; дивана в групповой, шкафов в буфетной группы «Колобок», стула в музыкальном зале). Также в помещениях учреждения исключить использование мебели с тканевым покрытием, не позволяющим проводить качественную обработку с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
6. Устранить дефекты и повреждения учебной мебели в группах: «Репка», «Аленушка», «Красная шапочка», «Гномик», «Колобок», в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
7. Устранить дефекты и повреждения линолеума в спальне группы «Репка»; приемной, буфетной и спальне группы «Аленушка»; групповой группы «Теремок»; спальне группы «Красная шапочка»; групповой группы «Гномик»; спальне группы «Золотой петушок»; плитуса в тренажерном зале; плитки на полу в помещении бассейна, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
8. Устранить дефекты и повреждения отделки на потолке в буфетной группы «Ладушки»; на стенах в приемной, стенах и потолке в спальне группы «Аленушка»; на потолке в зале для физкультурных занятий; на стене в спальне группы «Золотая рыбка»; потолка в складе № 4 на пищеблоке; потолка в помещении бассейна; стен в приемной группы «Солнышко»; стен в спальне и следы протекания на потолке в буфетной группы «Золотой петушок»; дефектов обоев в спальне группы «Красная шапочка»; следы протекания на потолке в буфетной группы «Колобок»; потолочной плитки, в музыкальном зале; потолочной плитки в приемной, следы протекания на потолке в групповой и спальне группы «Теремок», в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
9. Оборудовать краном с бесконтактным управлением умывальник в процедурном кабинете медицинского кабинета, в соответствии с требованиями п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
10. Установить раковины для мытья рук родителей в приемных 1-й младшей группы «Умка» и 1-й младшей группы «Ладушки», в соответствии с требованиями п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20.
11. Оборудовать умывальные раковины для персонала в туалетных групп «Репка», «Золотая рыбка», «Гномик», «Ладушки», «Солнышко», «Теремок» и «Золотой петушок», в соответствии с требованиями раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.
12. Обеспечить требуемое количество установленных раковин в группе «Умка», унитазов в группах «Репка», «Колобок» и «Красная шапочка» в соответствии с нормативами: 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 1 ребенка старше 3 лет, 1 горшок на 1 ребенка до 3 лет, в соответствии с требованиями раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.
13. Устранить дефекты и повреждения плиточного покрытия на полу бассейна, в соответствии с требованиями п. 6.2.8. СП 2.1.3678-20.
14. На пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником выделений влаги и тепла, оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



15. Устранить дефекты остекления в старшей группе «Солнышко», произвести ремонт стеклопакета в групповой подготовительной группы «Золотая рыбка», в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
16. Обеспечить исправность источников искусственного освещения во всех помещениях, в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
17. Обеспечить использование во всех помещениях ламп с одинаковым световым излучением, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
18. Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповом помещении подготовительной группы «Аленушка», в групповом помещении подготовительной группы «Гномик», в групповом помещении старшей группы «Солнышко», для детей до 7 лет – не менее 400 Лк, в соответствии с требованиями раздела V, п.п. 144., 151., Таблицей 5.54 СанПиН 1.2.3685-21; п.п. 2.8.1. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
19. Обеспечить условия для работы на сырье - оборудовать загрузочный цех, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СанПиН 2.4.3648-20.
20. Исключить использование алюминиевой посуды для приготовления блюд на пищеблоке, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
21. Оборудовать москитными сетками все открываемые для проветривания окна, в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
22. Обеспечить хранение чистого белья в закрытых стеллажах или шкафах, в соответствии с требованиями п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
23. Обеспечить проведение качественной генеральной уборки помещений, устранить паутину в приемной группы «Красная шапочка», пыль на элементах вытяжной вентиляционной системы над плитой на пищеблоке, в соответствии с требованиями п.п. 2.11.2., 2.11.8. СП 2.4.3648-20; п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
24. Производство готовых блюд осуществлять по рецептуре и технологии приготовления, отраженной в технологических картах, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.
25. Привести в соответствие всю документацию по организации и проведению профилактических прививок против вирусного гепатита «В», в соответствии с требованиями п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20; п. 62 раздела II, п. 761 раздела VII СанПиН 3.3686-21.
26. Привести в соответствие всю документацию по организации и проведению профилактических прививок против дифтерии и столбняка в соответствии с требованиями, установленными п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20; п. 62 раздела II; п. 2965 раздела XXXVIII; п. 4155 раздела XLV СанПиН 3.3686-21.
27. Привести в соответствие всю документацию по организации и проведению профилактических прививок против кори в соответствии с требованиями, установленным п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20; п. 62 раздела II; п. 2769 раздела XXXV СанПиН 3.3686-21.
28. Привести в соответствие всю документацию по организации и проведению профилактических прививок против краснухи в соответствии с требованиями, установленными п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20; п. 62 раздела II; п. 2769 раздела XXXV СанПиН 3.3686-21.
29. Своевременно делать отметки в личных медицинских книжках вновь принятых работников о допуске к работе по состоянию здоровья. Контролировать своевременное обследование всех сотрудников на туберкулез, в соответствии с требованиями п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 61 раздела II СанПиН 3.3686-21.
30. Своевременно делать отметки в личных медицинских книжках вновь принятых работников о результатах обследования врачей-специалистов при прохождении предварительного медицинского осмотра, предусмотренных п. 12.3, п. 12.4 главы II приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 года № 29н и/или о результатах исследований, предусмотренных п. 23, п. 25 раздела VI приложения к «Порядку...» Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, в соответствии с требованиями п. 1.5. раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 203 "Детский сад комбинированного вида"  
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)



Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«26» ноября 2024г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Трапезион Инне Владимировне, главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово, по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. № 324.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской  
области –Кузбассу в г. Кемерово  
(должность лица,  
выдавшего предписание)



И. В. Трапезион  
(ФИО)

Предписание получено « 27 » октября 2023 г.

Вкл. № 11 от 27.10.2023

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)



Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

Копия предписания направлена: в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б).  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)